



# COMUNE DI BRONTE

Prov. di Catania

Prot. n°

Bronte li,

**OGGETTO : Scuola dell'Infanzia di Via Modigliani. Esito sopralluogo.**

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL II°  
CIRCOLO DIDATTICO "G. MAZZINI"  
PROF.SSA MARIA RITA MELI**

**BRONTE**

A seguito di sopralluogo esperito, in data odierna, presso la Scuola dell'Infanzia di Via Modigliani il sottoscritto Geom. Felice Spitaleri, Istruttore Tecnico dell'U.T.C., ha rilevato che nel locale adibito a mensa scolastica parte degli intonaci delle pareti risultano ammalorate a causa di infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dal soprastante terrazzo.

Per tale motivo, in attesa che vengano realizzate le opere di manutenzione straordinaria atte al ripristino della funzionalità del locale, si consiglia di non utilizzare il locale in quanto insalubre.

Distinti saluti



**L'ISTRUTTORE TECNICO**

**Geom. Felice Spitaleri**